

# Checkliste: Nager-Schwachstellenanalyse

---

Diese Checkliste dient der präventiven Identifizierung von Schwachstellen an Ihrem Objekt, um den Zutritt von Nagetieren zu verhindern.

## A. Außenbereich & Gebäudehülle

- Fassaden-Check: Sind Risse im Mauerwerk oder Schäden an der Dämmung (WDVS) vorhanden?
- Lüftungsschächte & Kellerfenster: Sind diese mit engmaschigen Edelstahlgittern gesichert?
- Dachüberstände: Gibt es Lücken zwischen Dachpfannen und Fassade?
- Umgebung: Sind Ansammlungen von Holz, Unrat oder offenem Kompost entfernt?

## B. Rohr- & Leitungsdurchführungen

- Versorgungsleitungen: Sind Durchbrüche für Strom, Wasser, Glasfaser mit verbiss-sicherem Material verschlossen?
- Abwasserleitungen: Sind ungenutzte Anschlüsse dauerhaft und fachgerecht verschlossen?

## C. Türen & Tore

- Spaltmaß-Kontrolle: Ist der Spalt unter Toren/Türen kleiner als 5 mm?
- Bürstendichtungen: Sind diese vorhanden und voll funktionsfähig?

## D. Innenraum & Lagerhaltung

- Regalsysteme: Gibt es einen Abstand zur Wand für Inspektionszwecke?
- Verpackung: Wird Ware in nagetiersicheren Behältern gelagert?